

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корсунов

« » 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»



А.Г. Картушин

«25» мая 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ИД-89/20 от 25.05.2020 г.
к Заключению аттестационной комиссии
№86-12 от 13.12.2012 (с Дополнением №ИД-191/14 от 18.11.2014)

Срок действия с 25.05.2020 г. по 13.06.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства резистивного заземления нейтрали типов NERC-40-6, NERC-100-6, NERC-200-6, NERC-40-10, NERC-100-10, NERC-200-10, на класс напряжения 6, 10 кВ, климатического исполнения и категории размещения УХЛ4

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» (ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН») (г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 87, корп. 2, лит. А, кв. 27)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания EGE spol. s.r.o.
(Чехия, Novohradska 34, CZ-370 08 Ceske Budejovice)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»