РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

_____ П.Ю. Корсунов

«_____» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»

_____ А.Г. Картушин

«25» мая 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ІД-88/20 от 25.05.2020 г.
к Заключению аттестационной комиссии
№86-12 от 13.12.2012 (с Дополнением №ІД-191/14 от 18.11.2014)

Срок действия с 25.05.2020 г. по 13.06.2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Резисторы серии NER для заземления нейтрали:
- на класс напряжения 6 кВ, мощностью от 6 до 4952 кВт, на номинальные токи от 1,7 до 1244 А, с номинальным сопротивлением от 3,2 до 2000 Ом;
- на класс напряжения 10 кВ, мощностью от 12 до 5800 кВт, на номинальные токи от 2 до 1000 А, с номинальным сопротивлением от 5,8 до 3000 Ом;
- на класс напряжения 20 кВ, мощностью от 2320 до 11500 кВт, на номинальные токи от 200 до 1000 А, с номинальным сопротивлением от 11,5 до 58 Ом;
- на класс напряжения 35 кВ, мощностью от 58 до 20000 кВт, на номинальные токи от 2,5 до 1000 А, с номинальным сопротивлением от 20 до 8000 Ом климатического исполнения и категории размещения У1, УХЛ1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» (ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН») (г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 87, корп. 2, лит. А, кв. 27)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания EGE spol. s.r.o.
(Чехия, Novohradska 34, CZ-370 08 Ceske Budejovice)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Дополнения
без разрешения ПАО «Россети»